

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 124
PSČ, místo: Veská
K.ú., parcelní č.: Veská (780979), 124
Typ budovy: Rodinný dům
Celková energeticky vztažná plocha: 373 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m²·rok)




Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 43.4
kusové dřevo, dřevní stěpka: 9.1
elektrina: 1.8



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0.31 W/(m ² ·K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	61.9 kWh/(m ² ·rok)	
Celková dodaná energie	146 kWh/(m²·rok)	D
Vytápění	109 kWh/(m ² ·rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	-	
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	33.9 kWh/(m ² ·rok)	D
Osvětlení	2.56 kWh/(m ² ·rok)	D

Energetický specialista: Ing. Miloš Karafiát

Osvědčení č.: 1353

Kontakt: karafiat.lb@centrum.cz



Ev. č. průkazu: 449 847.0

Vyhotoveno dne: 16.08.2022

Podpis: